

Palo- ja sähköturvallisuusohjeita toreille ja markkinoille

Teltat, katokset ja rakenteet on sijoitettava myyntialueelle niin, että pelastustiet pysyvät avoimina. Pelastusajoneuvojen on päästävä ajamaan esteettä pihaille ja porraskäytävien edustoille. Myös nostolava-auton vaatima tila on huomioitava. Yleisten alueiden käyttö edellyttää aluetta hallinnoivan luvan.

Teltat

- sijoitettava vähintään yksi sääolosuhteisiin sopiva 6 kg käsisammutin/alkava 300 m²
- telttakangas on vaikeasti syttyvää materiaalia (SL 1, DIN4102 B1 tai vastaava)
- teltasta riittävät poistumistiet (2 kpl)
- telttojen kiinnityksessä on noudatettava ensisijaisesti teltan valmistajan ohjetta tai sen puuttuessa ohjeistus telttojen kiinnitykseen löytyy:
<https://pelastuslaitokset.fi/julkaisut/telttaohje>
<https://pelastustoimi.fi/kymenlaakso/asiointi/yleisotilaisuudet> (ml. telttojen kiinnitys kohta 3.10)

Nestekaasulaitteet

- kaasuletkuilla voi nestekaasupulloon liittää vain yhden laitteen, teltassa sallitaan laitteisiin kytkettyjen pullojen lisäksi yksi varapullo
- letkuna tulee käyttää standardin SFS 3395 mukaista nestekaasuletkua (oranssinvärisessä letkussa sanat: nestekaasu – flytgas)
- letkun pituus saa olla enintään 1,2 m
- kaasuasennukset tehdään kiinteällä putkella, jos kaasulaitteita on useita tai jos 1,2 m letku ei riitä
- asennusliikkeen kirjallinen todistus on esitettävä pyydettyäessä

Nestekaasun säilytys

- nestekaasua saa ajoneuvossa säilyttää enintään 25 kg
- käyttökohteessa jokainen kaasupullo tulee olla kytkettynä käyttölaitteeseen
- jos kaasun kokonaismäärä alueella nousee huomattavaksi, tulee olla yhteydessä pelastusviranomaiseen
- normaalina määränä teltassa pidetään ajoneuvon maksimikuljetusmäärää (25 kg)

Alkusammutuskalusto

- jokaisessa nestekaasun käyttökohteessa tulee olla sääolosuhteisiin sopiva 6 kg/1 käsisammutin ja sammutuspeite
- käsisammuttimessa tulee olla sammutinhuoltoliikkeen enintään yhden vuoden ikäinen tarkastusmerkintä
- upporasvakeittimen yhteyteen suositellaan F-luokan elintarvikerasvapalosalmutinta

Tarkat ohjeistukset ja lisätietoja <https://pelastustoimi.fi/kymenlaakso/asiointi/yleisotilaisuudet>
mm. alkusammutuskalusto (kohta 3.1.), tilapäiset rakenteet, teltat ja telttapainot (kohta 3.10)

Sähkölaitteet

- jokaisessa käyttökohteessa tulee sähkölaitteiden ja -asennusten olla sähköturvallisuudesta annettujen lakien ja säädösten vaatimusten mukaisia
- sähköjohtojen liitännät tulee sijoittaa maasta irti siten, että mahdollinen sadevesi ei niihin yllä
- ulkotiloissa sekä teltoissa saa käyttää vain niihin tarkoitettuja (vähintään kotelointiluokaltaan IP34) ehjiä sähkölaitteita ja -johtoja, jatkopistorasioiden pitää olla läpällisiä pistorasioita
- sähköjohdot on asennettava siten, että tapaturman vaaraa ei ole, kulkuväylillä olevat johdot on suojattava vahingoittumiselta (esim. ajosillat)